

Wałcz, 18.12.2017r

TBS Sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 zawiadamia, że
w postępowaniu na wybór wykonawcy zadania pn:

„ **Opracowanie kompleksowej pełnobrańzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie
mieszkań do 65 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Alei Zdobywców
Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214, jedn. ewid. Wałcz – Miasto** ”

wpłynęło następujące zapytania :

- „1. Jakie źródło ciepła dla instalacji c.o. i cwu ? Wyłącznie węzeł ciepłowniczy?
2. Czy TBS posiada od zarządców warunki techniczne przyłączeń do sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, energetycznej
i sieci ciepłowniczej?”

Odpowiedzi :

1. Dla zapewnienia ciepła do instalacji c.o. i cwu oba budynki mają być podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nie wykluczamy jednak alternatywnych źródeł energii, jeżeli Projektant przedstawi taką opcję jako korzystniejszą.
2. Nie posiadamy warunków technicznych przyłączeń do poszczególnych sieci , ale ze wstępnego rozpoznania wynika, że :
 - istnieje możliwość podłączenia obu budynków do sieci wodociągowej , energetycznej, kanalizacji sanitarnej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej ;
 - aby odprowadzić ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej konieczna będzie budowa przepompowni ścieków ;
 - wody opadowe z powierzchni utwardzonych można odprowadzać do jeziora Raduń pod warunkiem wykonania nowego wylotu wraz z układem podczyszczania wód opadowych i uzyskania pozwolenia wodno-prawnego ; jednak optujemy za wersją powierzchniowego odprowadzania wód opadowych do gruntu.

Prezes Zarządu

Marek Pawłowski